

## 서 면 질 의 답 변 서

질문의원	심 낙 관	관련부서	건설도시국 도시과
<p>《 질 의 요 지 》</p> <p>○ 마달동 지역에 대단위 APT 단지 입주로 교통량이 급증하고 있는데 반하여 당저동~마달동을 연결하는 도시계획도로가 급경사로 개설되어 동절기 도로의 기능이 상실되므로 급경사를 낮추든가 우회도로 개설 용의 ?</p> <p>《 답 변 》</p> <p>○ 당저동~마달동을 연결하는 도시계획도로중 마달재가 급경사를 이루고 있어 동절기에는 도로의 결빙으로 차량통행이 불가능하므로 경사를 낮추는 것이 바람직하나, 지형여건상 막대한 예산이 소요될 뿐만 아니라 낮추는 구간에서 자연부락, 배수지, 농경지와의 연결도로등 많은 문제점이 있어 현실적으로 경사완화 공사는 불가능한 상태입니다.</p> <p>○ 시에서는 마달 도시계획도로인 7번국도(LPG충전소)에서 마달재까지 연결하는 L=1,280m(B=8m)를 '94년도부터 1,270백만원을 투자 '96년도까지 개설이 완공되면 마달동 주민의 교통편의에 크게 기여하고 시내BUS의 운행도 가능할 것입니다.</p> <p>○ 앞으로 우리시에서는 마달동 주민의 교통편의를 위하여 시청앞에서 마달재를 연결하는 도시계획도로(대로1-2호)개설등을 적극 검토하여 나갈 계획입니다.</p>			

# 답 변 서

질문의원	심박관	소속	삼척시의회
답변공무원	건설과장 우현각		
제 목	삼척공설운동장에서 후진간 도로확,포장에 대하여		
<p><b>&lt;질의요지&gt;</b></p> <p>○ 삼척공설운동장에서 후진을 연결하는 도로를 조기에 확.포장할 용의는 없는지?</p> <p>○ 있다면 사업추진시기, 재원확보 방안등 구체적인 추진 계획을 답변하여 주시기 바랍니다.</p>			
<p><b>&lt;답변요지&gt;</b></p> <p>○ 삼척공설운동장에서 후진간 도로는 굴곡이 심하고 사고위험과 피서객 증가는 노폭의 협소로 일반통행만 가능한 농어촌 마을안길 도로로서 매년 하절기 피서철·관광객이 이용시는 출구로만 이용된 다소 불편한 구간이었으나 '96년도 우지 ~ 갈천(후진)간 4차선 도로개통을 앞두고 신규로 도로확.포장 사업은 어렵겠으나 금번 삼척운동장 주변에 체육관및 주차장시설과 기반시설시 7번국도 1C에서 후진방향 진입로 급커브 (L=480M) 구간은 완만하게 체육시설 외곽측에 2차선으로 이설, 기존도로에 연결할 방침이며 노폭협소 잔여구간은 삼척해수욕장 관광지 개발과 연계하여 년차적인 확,포장으로 삼척해수욕장 활성화와 추진마을 주민의 교통편익을 도모할 계획 입니다.</p>			

# 답 변 서

질문의원	심 낙 관	소 속	삼척시의회
답변 공무원	수도과장 박 준 양		

## 《 질 의 요 지 》

- ① 추진중인 상수도 가압장 확장사업의 지금까지 추진현황 및 향후계획사업이 마무리 될시 수혜가구 현황
- ② 앞으로 인구증가 및 급수수요증대에 대비하여 상수도 취수 및 도수시설의 확충이 필요한 지역과 시설확충에 필요한 소요예산 및 재원확보 방안은 ?

## 《 답 변 내 용 》

### □ 삼척상수도 가압장시설 사업의 추진현황 및 향후계획

#### ○ 사업개요

- 성북가압펌프실
 

{	가압용량	_____	10,000톤 / 일
	건 물	_____	134 m'
	모터 - 펌프 (100HP)	_____	3대
- 배 수 지 \_\_\_\_\_ 3,300톤
- 송.배수관로 (D=300-500m/m) \_\_\_\_\_ 3,600m
- 계.획 수 혜 인 구 \_\_\_\_\_ 22,000명 (6,600가구)
- 완 공 예 정 일 \_\_\_\_\_ '96. 5. 10.

#### ○ 추진상황 및 향후계획

공 종 별	계 획	'95 추 진	'96 계 획	비 고
가 압 펌프실	건물 134m'	· 기초완료 · 구체거푸집조립 · 골조완료계획	· '96.4.20까지 조적 및 마무리 도색	성 북 정수장
	모터-펌프제작 설치 3대	· 11.17.계약 · 제작중	· '96.4.17까지 설치 예정	
배수지	2지	· 터파기 및 기초 콘크리트 완료 · 구체 콘크리트 타설계획	· 양생 · 방수 · 구내배관 · 토공정리 · 96.5.4.완료예정	갈아산

공 중 별	계 획	'95 추 진	'96 계 획	비 고
송.배수 관로	D=300-500m/m L=3,600m	· 매설완료 L=1,600m · '95완료계획 L=3,100m	· '96계획 L=500m · '96.4.20. 완료 예정	갈야산 배수지 - 운동장

□ 앞으로 인구증가 및 급수수요 증대에 대비하여 상수도 취·도수시설 확충  
지역과 소요예산 및 재원확보 방안

- 우리시 지역의 인구증가 발생은 현재까지는 동지역에 한하고 있으며,
- 따라서 동지역의 급수수요 대비를 위한 삼척상수도 시설 확장 계획은

- 2001년 인구증가 65,000명
- 2011년 인구증가 80,000명 계획으로
- 집수매거 및 도수시설은 금회 2011년 급수인구 80,000명에 필요한  
40,000톤/일 취수 규모로 금회시설토록 하고
- 정수시설은 2001년 급수인구 65,000명 급수수요에 필요한 30,000톤/일  
정수처리 규모로 시설 계획이며,
- 총 사업비는 12,000백만원이 소요되고
- 재원 확보계획은 국도비 900백만원 시비 3,900백만원 지역개발기금  
차입 7,200백만원으로 사업비 조달추진중이며,
- 본 사업기간은 '95착공 '98.4월중 완공계획입니다.

## 서 면 질 문 서

질문의원명	심 낙 관	소 속	삼척시의회
질문대상자	삼척시장		

마달동 지역에 해진아파트, 누가아파트등 대단위 아파트 단지가 입주 하므로써, 마달동 지역 인구증가로 당저동 ~ 마달동간 도시계획도로의 통행량이 급증하고 있으나, 본 도시계획 도로가 경사가 심하여 동절기 결빙과 적설시에는 도로로서의 기능을 완전히 상실하고 있으며, 시내버스의 통행이 불가능하여 주민생활에 불편을 주고 있는등 지역간 균형개발의 걸림돌로 작용하고 있는바,

다음 사항을 서면 질문하오니 답변하여 주시기 바랍니다.

① 당저동 ~ 마달동간 도시계획 도로의 경사를 완만하게 낮추든가, 아니면 이지역을 연결하는 우회도로를 개설할 용의는 없는지 ?

② 있다면 사업착공시기, 우회도로를 개설할시 대상지역 및 소요재원 확보 방안등 구체적인 사업계획은 ?

③ 현재의 당저동 ~ 마달동간 도시계획도로를 경사도만 낮출시 확장하여 포장할 용의는 없는지 ?

## 서 면 질 문 서

질문의원명	심 낙 관	소 속	삼척시의회
질문대상자	삼척시장		

상수도의 안정적인 공급은 시민생활의 안정과 기본적인 생계유지를 위해서도 필수 불가결한 사항으로써, 충분한 상수의 취수 및 송수시설을 갖추는 것은 시 행정의 기본이라 하겠으나,

일부 가압시설의 용량이 부족하여 급수 수요가 많은 피서철 뿐만 아니라 평시에도 교동, 죽동등 고지대 주민들이 급수난에 시달리고 있어 대책을 호소하고 있으며, 각종 민원 발생은 물론 시 행정에 대하여 불신감이 증폭되고 있어서, 상수도의 안정적인 공급대책과 관련하여 다음사항을 서면 질문하오니 답변하여 주시기 바랍니다.

① 추진중인 상수도 가압장 확장사업의 지금까지 추진현황 및 향후계획, 사업이 마무리될시 수혜가구 현황

② 앞으로 인구증가 및 급수수요증대에 대비하여 상수도 취수 및 도수 시설의 확충이 필요한 지역과 시설확충에 필요한 소요예산 및 재원확보 방안은 ?

## 서 면 질 문 서

질문의원명	심 낙 관	소 속	삼척시의회
질문대상자	삼척시장		

삼척 공설운동장에서 후진을 연결하는 도로는 노폭이 협소하여 교통사고의 위험성이 내재되어 있음에 따라, 피서철에는 일방통행만 가능한 도로로써, 앞으로 피서객 증가시 교통수요가 늘어날 것으로 예상되므로, 본 도로 확포장의 필요성이 검증하고 있으며 이를 방지할시 삼척해수욕장 관광객 유치에도 막대한 지장을 초래할 것이며,

본 도로의 접속지점인 삼척공설운동장 주변 토지를 시민의 여가선용 및 체력증진을 도모하기 위하여 주차장 설치등 기반시설을 확충토록 편입용지 18필지 23,946 m<sup>2</sup>의 매입을 우리시의회 제8회 임시회시 승인한바 있습니다.

이와 연계하여

○ 삼척 공설운동장에서 후진을 연결하는 도로를 조기에 확포장 할 용의는 없는지 ?

○ 있다면 사업추진시기, 소요재원 확보방안등 구체적인 추진계획은 무엇인지 소상히 답변하여 주시기 바랍니다.